

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Московской области
(наименование территориального органа МЧС России)
МО, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34, тел. 334-47-61
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Люберецкому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 34, e-mail: lgpn@rambler.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 179/1/109
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Товариществу собственников жилья «Капитал»;
Председателю правления ТСЖ «Капитал» Тер-Арутюнову Богдану Григорьевичу

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Люберецкого района по пожарному надзору Преснова Р.Д. от «06» июня 2016 года № 179, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11ч 30мин. «08» июня 2017 г. по 12ч 00мин. «06» июля 2017 г. государственным инспектором Люберецкого района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Тихомоловым Игорем Александровичем проведена внеплановая проверка ТСЖ «Капитал» в помещениях жилого дома расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Карла Маркса, д.81

совместно с председателем правления ТСЖ «Капитал» Тер-Арутюновым Богданом Григорьевичем

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отделка путей эвакуации незадымляемой лестничной клетки выполнена сгораемыми материалами (пеноплекс). Показатели по группе горючести, группе воспламеняемости, группе по дымообразующей способности, группе по токсичности продуктов горения, изложенные в представленной Декларации о соответствии №Д-RU.ПБ05.В.02672 не допустимы к применению на путях эвакуации.	Федеральный закон №123-ФЗ, п.3,4,5,6, ст. 134., табл.3, табл.27, табл.28;	31.10.2017 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор отдела надзорной деятельности
по Люберецкому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Московской области
капитан внутренней службы

Тихомолов Игорь Александрович

М.Л.П.  (подпись)

« 06 » июля 2017 года

Предписание для исполнения получил:


Председатель Правления ТСЖ "Камелот"

« 06 » июля 2017 года


(подпись)